



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Кировской области  
(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)**

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ**

от «26» марта 2015 г.

N 0058

При проведении плановой выездной проверки в отношении Кировского областного государственного общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа пгт Оричи Кировской области по адресу: 612080, Кировская область, пгт Оричи, ул. Карла Маркса, д. 22;

и рассмотрении представленных документов: акта проверки № 0098 от 26 марта 2015 г. выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, на основании статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ « О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», ст. 40 Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-1

**ПРЕДПИСЫВАЮ:**

1. Задействовать в туалете мальчиков при малом спортивном зале санитарно-техническое оборудование (унитаз) в соответствии с требованиями ст. 28. Федерального Закона РФ от 30 марта 1999 г № 52 -ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.4.15. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

**Срок исполнения до 01.11.2015 г.**

2. Довести до нормируемых величин параметры микроклимата (относительную влажность воздуха) в кабинетах №№ 210, 215,202, 204, 206,204, 302, 203, 306 в соответствии с требованиями ст. 28. Федерального Закона РФ от 30 марта 1999 г № 52 -ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 6.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

**Срок исполнения до 01.11.2015 г.**

3. Довести до нормируемых величин уровень искусственной освещенности в учебных кабинетах школы № 203 и № 206 в соответствии с требованиями п. 7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 33 таблицы 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»,

**Срок исполнения до 01.11.2015 г.**

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде в Управление Роспотребнадзора по Кировской области (612027, г. Киров, ул. Красноармейская, 45) до **01.11.2015 г.**

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Ответственность возлагается на юридическое лицо Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа пгт Оричи Кировской области в лице законного представителя директора Ожегиной Лидии Леонидовны.

Главный специалист-эксперт  
отдела санитарного надзора  
Управления Роспотребнадзора  
по Кировской области



*Т.А. Баруткина*

Т.А. Баруткина

Предписание получил(а) лично «      »

2015 г.

(Ф.И.О., подпись, должность)